



## Техническое задание

Закуп дыхательной арматуры для резервуаров РВС №165-171 (7 резервуаров)  
Цех приема и перевалки темных нефтепродуктов

Адрес: Ул. Маяковского №4, г. Батуми, Грузия

Заказчик: ООО «БНТ»

### Батуми - 2018

Техническое задание

Закуп дыхательной арматуры для резервуаров РВС №165-171 (7 резервуаров)

Требуемый параметр	Значения параметров
Наименование:	Дыхательная арматура
Тип:	КДС-3000/500 В4
Материал:	Алюминий
Количество:	14 шт.
Условный проход	DN500
Рабочее давление:	2000Па
Рабочий вакуум:	250Па
Давление срабатывания	1500 Па
Вакуум срабатывания:	100Па
Максимальная пропускная способность в комплекте с огнепреградителем, не более	3000 м <sup>3</sup> /час
Температура окружающей среды:	От -10 до +45

Комплектность - 1 шт:

- Клапан дыхательный КДС в сборе - 1 шт.
- Тарелка вакуума в сборе – 1 шт.
- Пленка фторопластовая для седла вакуума – 1 шт.
- Пленка фторопластовая для седла давления – 1 шт.
- Проставка – 1 шт.
- Кассета огнепреградителя - 1 шт.
- Ответный фланец крепежными деталями и прокладкой - 1 шт.
- Руководство по эксплуатации - 1шт.
- Паспорт оборудования - 1шт.

**Условия поставки:** Батуми, Грузия, товарный склад Заказчика по адресу Маяковского 4.

**Условия оплаты:** по факту поставки.

**Примечание:** Для дополнительной информации обращаться в ООО «Батумский нефтяной терминал» по адресу: Ул. Маяковского №4, г. Батуми, Грузия