

« УТВЕРЖДАЮ »
Технический Директор АО «Теласи»
В. Кинкладзе

23 04 2018г

**Техническое задание
На закупку адсорбента**

№	Наименование продукции	Технические требования	Место поставки	Срок поставки	Примечание
1	2	4	5	6	7
1	Адсорбент (глина) ПК-5 или аналог, для регенерации трансформаторного масла	См. пункт 5	См. пункт 3	По графику	3 000 кг

1. Обоснование закупки: Срочная закупка. Письмо № 01/12/434, 2018 года.
2. Инициатор закупки: Служба распределительной сети.
3. Поставка: согласно календарному плану поставки (приложение X). Доставка товара на центральный склад АО «Теласи» г. Тбилиси, ул. Ванская 3.
4. Предлагаемый товар должен быть новым и ранее неиспользованным, год выпуска не ранее 2017г.

Требования к техническим характеристикам:

5. Адсорбент для регенерации трансформаторного масла ПК-1 или аналог. Общие технические параметры:

- Адсорбент ПК-1 или аналог;
- Светло-серые, зерна неправильной формы с острыми краями;
- Массовая доля зерен, % (не менее), 60;
- Размер зерен, мм, 2-5;
- Действительная плотность, кг/м³ (не более) 2700;
- Общий объем, м³/кгх10⁻³ 0,60;
- Удельная поверхность, м²/г (по воде) 300;
- Насыпная плотность, кг/м³ 530.

6. В тендерных материалах должны быть представлены:

- Название завода-изготовителя;
- Сертификат качества и соответствия продукции;
- Гарантийные обязательства не менее 3 года;
- Сроки, поставки.

7. **Уточнение возникших вопросов по ТЗ** – Начальник группы по РТЗ Г. Шавелашвили; Тел: 599 57 13 44. givi.shavelashli@telasi.ge; Бека Немсадзе; 595 95 01 95; beka.nemsadze@telasi.ge

Начальник отдела ТД М.Джамагидзе
Начальник ПТЗ Г.Шавелашвили

Инициатор закупки- зам начальник РС Вл.Сисаури
Начальник трансформаторного цеха Д.Цинцадзе

Согласовано:

Начальник службы инвестиций А. Ильчук
Начальник службы развития сети Т.Гамрекелашвили
Начальник службы распределительной сети З.Магалашвили
Зам.директора по КР и ОПД А.Климов

20.04.18.

23.04.18