

« УТВЕРЖДАЮ »  
Технический Директор АО «Теласи»  
В. Кинкладзе

23 04 2018г

**Техническое задание  
На закупку адсорбента**

№	Наименование продукции	Технические требования	Место поставки	Срок поставки	Примечание
1	2	4	5	6	7
1	Адсорбент (глина) ПК-5 или аналог, для регенерации трансформаторного масла	См. пункт 5	См. пункт 3	По графику	3 000 кг

1. Обоснование закупки: Срочная закупка. Письмо № 01/12/434, 2018 года.
2. Инициатор закупки: Служба распределительной сети.
3. Поставка: согласно календарному плану поставки (приложение X). Доставка товара на центральный склад АО «Теласи» г. Тбилиси, ул. Ванская 3.
4. Предлагаемый товар должен быть новым и ранее неиспользованным, год выпуска не ранее 2017г.

Требования к техническим характеристикам:

5. Адсорбент для регенерации трансформаторного масла ПК-1 или аналог. Общие технические параметры:

- Адсорбент ПК-1 или аналог;
- Светло-серые, зерна неправильной формы с острыми краями;
- Массовая доля зерен, % (не менее), ..... 60;
- Размер зерен, мм, ..... 2-5;
- Действительная плотность, кг/м<sup>3</sup> (не более) ..... 2700;
- Общий объем, м<sup>3</sup>/кгх10<sup>-3</sup> ..... 0,60;
- Удельная поверхность, м<sup>2</sup>/г (по воде) ..... 300;
- Насыпная плотность, кг/м<sup>3</sup> ..... 530.

**6. В тендерных материалах должны быть представлены:**

- Название завода-изготовителя;
- Сертификат качества и соответствия продукции;
- Гарантийные обязательства не менее 3 года;
- Сроки, поставки.

7. **Уточнение возникших вопросов по ТЗ** – Начальник группы по РТЗ Г. Шавелашвили; Тел: 599 57 13 44. [givi.shavelashli@telasi.ge](mailto:givi.shavelashli@telasi.ge); Бека Немсадзе; 595 95 01 95; [beka.nemsadze@telasi.ge](mailto:beka.nemsadze@telasi.ge)

Начальник отдела ТД ..... М.Джамагидзе  
Начальник ПТЗ ..... Г.Шавелашвили

Инициатор закупки- зам начальник РС ..... Вл.Сисаури  
Начальник трансформаторного цеха ..... Д.Цинцадзе

**Согласовано:**

Начальник службы инвестиций ..... А. Ильчук  
Начальник службы развития сети ..... Т.Гамрекелашвили  
Начальник службы распределительной сети ..... З.Магалашвили  
Зам.директора по КР и ОПД ..... А.Климов

20.04.18.

23.04.18